

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fronmüllerstraße 

Betreiber

infra fürth gmbh 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,00
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,25
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 g _{CO2} /kWh

Datenbasis von Januar 2018 bis Dezember 2020.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.08.2031.

ausgestellt am: 09.08.2021

Raphael Lechner


Gutachter-Nr.: FW609-265 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0015_FW309-1u7_09082021 



Bescheinigung über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7



Erfüllungsgrad der Fernwärme *EG_{FW}*

182%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	infra fürth GmbH
Name des Wärmenetzes	Fronmüllerstraße
Ausstellungsdatum	09.08.2021
Geltungsdauer	09.08.2031